



VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
19/05009/šh

NAŠE ZNAČKA
OU/01370/23

VYŘIZUJE /TEL.
Tomáš Hejzlar

MÍSTO ODESLÁNÍ /DATUM
Psáry, 20.04.2023

Odpověď na žádost dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Na Vaše dotazy sdělujeme následující:

Add. I.1) Celkovou kapacitu vodovodu nelze přesně stanovit, ale lze konstatovat, že obec má na 1 rok nasmlouvanou dodávku 154.000 m³ vody. Toto číslo je dáno kapacitou stávajícího vodojemu a kapacitou stávajících vrtů.

Add. I.2) Celková kapacita kanalizace ve vlastnictví obce Psáry je 6000 EO.

Add. 1.3) V současnosti nelze stanovit celkovou volnou zbývající kapacitu vodovodu ve vlastnictví obce Psáry. Ale již dnes lze konstatovat, že zejména v odpoledních hodinách dochází u odběratelů k výraznému poklesu tlaku ve vodovodním potrubí. Toto je samozřejmě způsobeno zvýšeným odběrem domácností v odpoledních hodinách, kdy stávající kapacita výše uvedeného vodojemu a vrtů nepostačuje, není v daný okamžik schopna poskytnout dostatek vody.

Add. I.4) Z hlediska hydraulické kapacity průměrného vypouštěného množství odpadních vod je kapacita kanalizace ve vlastnictví obce Psáry vyčerpána na 110,7 %, z čehož vyplývá, že kapacita této kanalizace je přečerpána o 10,7%.

Add. I.5) V současné době nelze na vodovod ve vlastnictví obce Psáry připojit žádné nové odběratele, a to z důvodu vyčerpání kapacity tohoto vodovodu.

Add. I.6) V současné době nelze na kanalizaci ve vlastnictví obce Psáry připojit žádné nové producenty, a to z důvodu vyčerpání kapacity této kanalizace.

Add. I.7) Dne 16.2. 2023, Václav Týč

Add. I.8) Dne 20.10.2022, Dana Profeldová

Add. I.9) Obec Psáry získala stavební povolení na 2. etapu vodovodu-připojení obce na Posázavský vodovod. Obec má na stavbu přislíbenou dotaci od Ministerstva zemědělství. 1. etapa vodovodu – připojení obce na Posázavský vodovod je zrealizována, ale bez návaznosti na 2. etapu ji nelze zprovoznit.

V roce 2022 byly obecní vrtý zaplaveny při povodních (100letý déšť). Dochází k sanaci vrtů. Zásobování obce vodou probíhá v nouzovém režimu.

Add. I.10) Obec připravuje podklady pro rozšíření kapacity čistírny odpadních vod. Stavební povolení na čistírnu odpadních vod je vydáno. Obec stavbu čistírny sama neufinancuje. Čeká se na možnost získání dotace. V r. 2023 zatím nejsou vyhlášeny dotační programy pro obec naší velikosti.

Add. I.11) Informaci nelze poskytnout - není známa.

Add. I.12) Informaci nelze poskytnout - není známa.

Add. I.13) Pozemek parc. č. 141/11 v k. ú. Dolní Jirčany, nemá, vzhledem k vyčerpané kapacitě vodovodu ve vlastnictví obce Psáry, možnost připojení na vodovod ve vlastnictví obce Psáry.

Add. I.14) Pozemek parc. č. 141/11 v k. ú. Dolní Jirčany, nemá, vzhledem k vyčerpané kapacitě kanalizace ve vlastnictví obce Psáry, možnost připojení na kanalizaci ve vlastnictví obce Psáry.

Add. II.1) Do dne podání žádosti o informaci bylo ode dne nabytí účinnosti Územního opatření obce Psáry č. 4/2007 vydáno ve smyslu jeho článku č. 4 celkem 107 výjimek.

Add. II.2) V příloze zasíláme přehlednou tabulku.

Add. II.3) Výjimky jsou udělovány z důvodu velké vzdálenosti k nejbližšímu vodovodnímu řádu.

Add. II.4) Jedná se o zcela nový územní plán obce Psáry.

Add. II.5) Ano.

Add. II.6) Ano.

Add. II.7) Ano.

Add. III.1) Kanalizační řád zasíláme v příloze.

Add. III.2) Provozní řád vodovodu zasíláme v příloze.

Add. III.3) Usnesení Rady obce Psáry jsou k dispozici na webových stránkách obce Psáry-samospráva-rada obce.

Vlasta Málková, starostka

Vlasta Málková
2023.04.20 16:01:26

Signer:

CN=Vlasta Málková
C=CZ
O=OBEC PSÁRY
2.5.4.97=NTRCZ-00241580

Public key:
RSA/2048 bits